



Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы города  
Ижевска

Отчет  
о выполнении предписания № 104 от 08.09.2023 года

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ответственный	Отметка о выполнении
	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Андреева Н.И., заведующий МБДОУ №14	Управлением образования Администрации города Ижевска затраты на устранение нарушения (модернизацию АПС) в размере 150 000 рублей включены в проект Титульного списка мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов отрасли в 2024 г.
	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент	Андреева Н.И., заведующий МБДОУ №14	Работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны организованы (заключены договоры на обслуживание с ООО «Новый Компонент»), ежегодно заключается

технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует)		договор с ООО «САК» об оказании услуг связи по передаче данных (извещений о пожаре). Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации утвержден 09.01.2024 г.
---	--	---

Заведующий МБДОУ №14

 Н.И. Андреева